

Výkaz výmer

Časť rekuperácia

K stavbe : **Nadstavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity
materskej školy Kráľovský Chlmec**

Por.č.	Rozmery	Druh	Počet kusov
1.	DN 250/600 mm Interiérový panel 400/400 mm	Lokálna rekuperačná jednotka Air 70 s max. výkonom 70 m ³ /hod. V štandardnom vybavení bypas klapka. Ochranné puzdro do steny Filtre triedy G4. Doporučujeme od firmy Brink alebo v adekvátnej kvalite	13
2.	355x 315 x 135 mm	Exteriérová mriežka pre hrúbku steny od 450 -500 mm so vstavaným predohrevom, materiál galvanizovaná oceľ s povrchovou úpravou práškovou farbou RAL 9010	13
3.		Montáž	13

Vypracoval: Ing. Renáta Gorášová