



MESTO KRÁĽOVSKÝ CHLMEC
KIRÁLYHELMEC VÁROS
L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec

Rozdeľovník.

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Kráľovský Chlmec
-----------------------	------------	----------------	------------------

Vec

Vysvetlenie súťažných podkladov 2

Mesto Kráľovský Chlmec, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obstaráva zákazku na uskutočnenie stavebných prác „**Nadstavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity materskej školy Kráľovský Chlmec**“ vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 84/2017 dňa 28.04.2017 pod zn. 5827-WYP.

V predmetnej zákazke boli verejnému obstarávateľovi doručené ďalšie dve žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov (v poradí tretia a štvrtá).

Vysvetlenie na základe tretej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1

Požaduje verejný obstarávateľ predložiť ocenený výkaz výmer aj v exelovskom súbore na CD/DVD nosiči?

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch bode 14.3 „Časť ponuky označená ako „KRITÉRIA“ musí obsahovať tieto dokumenty“ požaduje, aby uchádzači predložili ponuku časti „Kritéria“ v elektronickej podobe **vo formáte PDF** na CD/DVD nosiči.

Až úspešný uchádzač v zmysle bodu 12.11 zmluvy o dielo predkladá ocenený výkaz výmer aj v exelovskom súbore: „Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať, ako Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer - Rozpočet v elektronickej podobe vo formáte .xls (na CD/DVD nosič), vychádzajúc pritom z listinnej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní“.

Otázka č. 2

Požaduje verejný obstarávateľ, aby bola aj v ocenenom výkaze výmer uvedená cena na dve desatinné miesta?

Odpoveď č. 2:

Áno požaduje. Verejný obstarávateľ svoju požiadavku odôvodňuje týmito ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku:

„Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté“.

Vysvetlenie na základe štvrtej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1

V súťažných podkladoch, v predloženom výkaze výmer: KCH112016 – MŠ – Kráľovský Chlmec, v liste „RK – Zadanie“ je jedna položka:

N00		Rekuperácia				
1	RAEWK	Rekuperácia	kpt	1,000	0,000	

V poskytnutej projektovej dokumentácii v časti „MŠ KCH I. ČASŤ“ sa nachádza PDF súbor s názvom „Výkaz výmer rekuperácia MŠ KCH (1)“, ktorý nie je súčasťou poskytnutého výkazu výmer na nacenenie a je s nasledujúcim obsahom:

Výkaz výmer Časť rekuperácia

K stavbe : Nadstavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity materskej školy Kráľovský Chlmec

Por.č	Rozmery	Druh	Počet kusov
1.	DN 250/600 mm Interiérový panel 400/400 mm	Lokálna rekuperačná jednotka Air 70 s max. výkonom 70 m3/hod. V štandardnom vybavení byppas klapka. Ochranné puzdro do steny. Filtre triedy G4. Doporučujeme od firmy Brink alebo v adekvátnej kvalite	13
2.	355x 315 x 135 mm	Exteriérová mriežka pre hrúbku steny od 450 -500 mm so vstavaným predohrevom, materiál galvanizovaná oceľ s povrchovou úpravou práškovou farbou RAL 9010	13
3.		Montáž	13

Majú sa tieto položky súboru PDF „výkaz výmer rekuperácia MŠ KCH (1)“ oceniť a cena celkom za tieto tri položky sa má preniesť do výkazu výmer „KCH112016 – MŠ – Kráľovský Chlmec“ do listu „RK – Zadanie“? Má sa tento súbor „Výkaz výmer rekuperácia MŠ KCH (1)“ predkladať ako súčasť oceneného výkazu výmer?

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ má k dispozícii „Výkaz výmer rekuperácia MŠ KCH (1)“ iba v pdf formáte. Preto odpoveď na otázku je áno:

- položky súboru PDF „výkaz výmer rekuperácia MŠ KCH (1)“ sa majú oceniť
- cena celkom za tieto tri položky sa má preniesť do výkazu výmer „KCH112016 – MŠ – Kráľovský Chlmec“ do listu „RK – Zadanie“
- súbor „Výkaz výmer rekuperácia MŠ KCH (1)“ sa má predkladať ako súčasť oceneného výkazu výmer.

Otázka č. 2

V súťažných podkladoch, v predloženom výkaze výmer: KCH112016 – MŠ – Kráľovský Chlmec, v liste „TK – Zadanie“ je položka č.1:

1	1	Varný kotol na polievku 100 l	ks	1,000		
---	---	-------------------------------	----	-------	--	--

Ktorá neobsahuje textáciu ako pri ostatných položkách zadania „Neobstaráva sa“. Má túto textáciu každý uchádzač doplniť sám?

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky uviedol:

„Stavebné práce riešia nadstavbu a rekonštrukciu za účelom rozšírenia kapacity materskej školy Kráľovský Chlmec s tým súvisiace stavebné úpravy v rozsahu projektovej dokumentácie. **(V zákazke sa neobstarávajú objekty Interiérové vybavenie a Technológia kuchyne)**“.

Výkaz výmer obsahoval aj tieto objekty a preto, aby uchádzači omylom neocenili položky v týchto objektoch, verejný obstarávateľ doplnil text ku príslušným položkám „Neobstaráva sa“. Kopírovaním omylom pri položke č. 1 tento text vypadol.

V rámci jednotného prístupu môžu uchádzači text doplniť. Pretože sa **objekt Technológia kuchyne sa neobstaráva ako celok**, ak niektorý uchádzač text nedoplní bude to posudzované ako formálny nedostatok.

Otázka č. 3

V súťažných podkladoch v časti projektová dokumentácia je PDF súbor s názvom „Demontáž vzduchotechniky MŠ KCH (1)“ a ktorý nie je súčasťou výkazu výmer. Má sa tento súbor „Demontáž vzduchotechniky MŠ KCH (1)“ predkladať ako súčasť oceneného výkazu výmer a cena celkom preniesť do položky 197?

Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ má k dispozícii „Demontáž vzduchotechniky MŠ KCH (1)“ iba v pdf formáte.

Áno. Súbor „Demontáž vzduchotechniky MŠ KCH (1)“ sa predkladá ako súčasť oceneného výkazu výmer a cena celkom sa prenesie do položky 197.

Otázka č. 4

Majú byť jednotkové ceny vo výkaze výmer uvedené cena na dve desatinné miesta?

Odpoveď č. 4:

Áno, takto nedôjde k rozdielom pri zaokrúhľovaní. Odôvodnenie - pozri odpoveď č. 2 tretej žiadosti o vysvetlenie.

S pozdravom




Ing. Karol Pataky
primátor mesta